

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС KR.31588.04ОЦН0.OC02.00257

0000682

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Декинг-Маркет». Адрес: 117556,
РОССИЯ, город Москва, улица Болотниковская, дом 2 строение 1. ОГРН:
5157746086823. Телефон/Факс: 74957746613

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

“WDX Co., Ltd”. Адрес: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, 637-10, Yeoksam-dong,
Gangnam-gy, Seoul, South Korea

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC02

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Изделия погонажные профильные из древесно-полимерного композита, модели:

WOODVEX SELECT, WOODVEX CLASSIC, WOODVEX EXPERT, WOODVEX SOLID
BOARD, WOODVEX SOLID STAIRS, WOODVEX SIDE PANEL, WOODVEX WALL
PANELS, WOODVEX FENCE, торговая марка "WOODVEX"

Код ОК 16.23.19,22.23.11

Код ТН ВЭД России
4418908000, 3918900000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Г4

Согласно приложению бланк № 0000302

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-15/02/19 от 14.02.2019 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" (аттестат
аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛО3)

по спецификации изготовителя

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

14.02.2019

по 13.02.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Бударин

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС KR.31588.04ОЦН0.OC02.00257
(номер сертификата соответствия)

0000302

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа по горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044 – 89, п.4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по дымообразующей способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044 – 89, п.4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 сильнораспространяющие по СНиП 21-01-97



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов В.Я.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Бударин К.А.